

ZZtest

广东中准检测有限公司
Guangdong Zhongzhun Testing Co.,Ltd.

校准证书
CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号: 10651002130009

第 1 页 共 3 页
Page of

客户名称: 南京聚创建筑劳务有限公司
Name of Customer

客户地址: 江苏省连云港市连云区徐圩街道石化基地3号桥
Address of Customer

计量器具名称: 无线核相器
Name of Instrument

规格 / 型号: SXWH-35kV
Type/Specification

出厂编号: SX21033009
Serial No.

管理编号: —
Regulation Number

制造单位: 武汉三新电力设备制造有限公司
Manufacturer



批准人: 赵广辉
Approved by

委托日期: 2021 年 03 月 26 日
Received Date Year Month Day

职务: 工程师
Post

校准日期: 2021 年 03 月 29 日
Calibration Date Year Month Day

核验员: 黄志章
Checked by

签发日期: 2021 年 03 月 31 日
Issue Date Year Month Day

校准员: 王殿鹏
Calibrated

地址: 深圳市南山区西丽沙河西路5298号百旺研发大厦1栋11楼1110室
Add: Xili Shahexi Road No.5298,Baiwang R&D Centre,Building1,
11F,room 1110,Nanshan District,Shenzhen,Guangdong,China
邮编(Post): 518057

电话 (Tel): 0755-26718332
E-mail: ad@zztest.com.cn
传真 (Fax): 0755-26544550
网址 (Web): http://www.zztest.com.cn

校准说明

Directions of Calibration

证书编号: 10651002130009
Certificate NO.

第 2 页 共 3 页
Page of

1. 本证书校准结果只与被校准仪器有关,带“#”号的校准项目或参数不在本公司实验室认可范围内。

The result reported here in apply only to the equipment. Calibration items or parameter with "#"
is beyond the scope of our laboratory accreditation

2. 本次校准的技术依据:

Reference documents for the calibration:

参照JG 440-2008《工频单相相位表检定规程》《JG 440-2008V.R. of Industry Frequency Single-Phase
Phase Meter》

3. 本次校准所使用的主要计量标准器具信息:

Major standards of measurement used in the calibration:

器具名称/型号 Description/Model	不确定度或最大允差 或准确度等级 Uncertainty of Measurement or Maximum Permissible Errors	设备编号 Certificate No.	证书号/溯源单位 certificate No/Traceability to	有效日期 Due Date
多功能校准仪5520A	DCV: $U_{rel}=0.0004\%$; ACV: $U_{rel}=0.007\%$; DCI: $U_{rel}=0.0013\%$; ACI: $U_{rel}=0.04\%$; R: $U_{rel}=0.0008\%$	7805013	DBS202000878广东省 计量院	2021-05-19

4. 校准/检测地点、环境条件

Place and environmental conditions of the calibration/inspection

校准地点: 委托方仪器室 温度 22.9 °C 相对湿度 50 %

Operation Location

5. 建议下次校准日期: 2022年03月28日

Next calibration date is recommended

6. 校准结果: 参照校准结果使用/Use reference calibration results

Calibration results

7. 备注:

Remarks

ZZtest

广东中准检测有限公司
Guangdong Zhongzhun Testing Co.,Ltd.

校准结果

Result of Calibration

证书编号: 10651002130009
Certificate No.

第 3 页 共 3 页
Page of

1、外观及各部分相互作用: 正常
Appearance and interreaction: Pass

2、相位校准/Phase calibration:

标称值 (°)	实测值 (°)	误差 (°)	允差 (°)
0	0.0	0.0	±5.0
120	120.2	+0.2	±5.0
270	270.3	+0.3	±5.0

(以下空白)
(The below is blank)