



# 武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

## 校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 电字第31990106号

Certificate No.



扫码识真伪

证书单位 中材节能股份有限公司  
 Applicant

计量器具名称 变频串联谐振试验装置  
 Name of Instrument

型号/规格 SXBP-135kVA/108kV  
 Type/Specification

出厂编号 190401017  
 Serial No.

制造单位 武汉三新电力设备制造有限公司  
 Manufacturer

校准依据 DL/T849.6-2004《高压谐振试验装置通用技术条件》  
 Calibration Regulation



批准人: 贾祺  
Approved by

核验员: 王琼  
Checked by

校准员: 王斌  
Calibrated by

校准日期 2019 年 04 月 10 日  
Date of Calibration Year Month Day

地址: 湖北省武汉市江堤中路28号

Address

邮编: 430050

Post Code

网址: www.whjl.org.cn

Website

电话: (027) 84848917, 84825873

Telephone

传真: (027) 84843950

Fax



# 武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 电字第31990106号

Certificate No.

● 本次校准所使用的主要计量标准器

Standards of measurement used in the Calibration

名称

Name

数字高压表

证书编号

Certificate No.

(计)字第201840618号

有效期至

Valid Date To

2019-05-30

- 测量溯源性说明: 本次校准使用的计量标准均可溯源到国家计量基准  
All data issued by this Certificate are traceable to national standards.

● 校准环境条件

Environmental condition on the Calibration

温度: 18℃

Temperature

湿度: 62%RH

Humidity

其他: /

Others

地点: 生产车间

Place

7012344

本证书未加盖本所业务专用章无效, 部分或全部复制本证书未重新加盖本所业务专用章无效。  
This certificate shall not be reproduced (except in full), without the written approval of the institute



# 武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 电字第31990106号

Certificate No.

## 校准结果/说明:

Results of Calibration and additional explanation

一、外型及工作正常性检查:  
正常。

二、谐振试验:  
谐振频率在(30~300)Hz, 实测为168.32Hz。

三、高压试验: (AC)

示值(kV)	实测值(kV)
20.2	19.54
50.4	51.05
60.2	61.32
80.0	80.97
100.0	101.46

测量不确定度:  $U_{rel}=1.1\%$   $k=2$

以下空白

以上结果, 仅对所校准样品有效。

The results are only responsible for the items calibrated.

建议下次复校时间间隔为12个月。

Due date of next calibration is 12 months.