



# 武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

## 校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 电字第31990098号

Certificate No.



扫码识真伪

证书单位 中材节能股份有限公司  
 Applicant

计量器具名称 变比测试仪  
 Name of Instrument

型号/规格 SXBB  
 Type/Specification

出厂编号 6223  
 Serial No.

制造单位 武汉三新电力设备制造有限公司  
 Manufacturer

校准依据 JJG(鄂)14-2001《变比测试仪检定规程》  
 Calibration Regulation



批准人:

Approved by

核验员:

Checked by

校准员:

Calibrated by

校准日期 2019 年 04 月 04 日  
 Date of Calibration Year Month Day

地址: 湖北省武汉市江堤中路29号

Address

邮编: 430050

Post Code

网址: www.whji.org.cn

Website

电话: (027) 84848917, 84835873

Telephone

传真: (027) 84849950

Fax



# 武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 电字第31990098号

Certificate No.

● 本次校准所使用的主要计量标准器

Standards of measurement used in the Calibration

| 名称<br>Name | 证书编号<br>Certificate No. | 有效期至<br>Valid Date To |
|------------|-------------------------|-----------------------|
| 电压互感器      | (计)字第201810518号         | 2020-04-26            |

- 测量溯源性说明: 本次校准使用的计量标准均可溯源到国家计量基准  
All data issued by this Certificate are traceable to national standards.

● 校准环境条件

Environmental condition on the Calibration

温度: 20℃

Temperature

湿度: 48%RH

Humidity

其他: /

Others

地点: 本所实验室(301)

Place

3014598

本证书未加盖本所业务专用章无效, 部分或全部复制本证书未重新加盖本所业务专用章无效。  
This certificate shall not be reproduced (except in full), without the written approval of the institute

武汉市计量测试检定(研究)所  
书 封 鉴 章



# 武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 电字第31990098号

Certificate No.

校准结果/说明:

Results of Calibration and additional explanation

一、外观及工作正常性检查:

正常。

二、变比试验:

| 额定变比        | 显示变比值  |
|-------------|--------|
| 2000V/100V  | 20.006 |
| 3000V/100V  | 30.010 |
| 5000V/100V  | 50.012 |
| 6000V/100V  | 60.028 |
| 10000V/100V | 100.05 |

测量不确定度:  $U_{rel}=0.017\%$

以下空白



以上结果, 仅对所校准样品有效。

The results are only responsible for the items calibrated.

建议下次复校时间间隔为12个月。

Due date of next calibration is 12 months.