



# 武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

## 校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 电字第31890196号

Certificate No.



扫码识真伪

证书单位 贵州益州工程咨询有限公司  
 Applicant  
 计量器具名称 绝缘子零值测试仪  
 Name of Instrument  
 型号/规格 SX-15  
 Type/Specification  
 出厂编号 18080266  
 Serial No.  
 制造单位 武汉三新电力设备制造有限公司  
 Manufacturer  
 校准依据 参照JJG(鄂)13-2001《数字高压表检定规程》  
 Calibration Regulation



批准人: 贾祺  
 Approved by

校验员: 王景  
 Checked by

校准员: 张武  
 Calibrated by

校准日期 2018 年 08 月 06 日  
 Date of Calibration Year Month Day

计量检定机构授权证书号: (鄂)法计(2017)A001号

Authorization Certificate No.

地址: 湖北省武汉市江堤中路28号

Address

传真: (027) 84843950

Fax

电话: (027) 84846917, 84825873

Telephone

邮编: 430050

Post Code

电子邮件: jls@whits.gov.cn

Email



# 武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 电字第31890196号

Certificate No.

- 本所是国家法定计量检定机构, 授权证书号: (鄂) 法计 (2017) A001号

This body is an institute of legal verification, Authorization certificate No: (鄂)法计 (2017) A001号

- 本次校准所使用的主要计量标准器

Standards of measurement used in the Calibration

名称 Name	证书编号 Certificate No.	有效期至 Valid Date To
数字高压表	(计)字第201840618号	2019-05-30

- 校准环境条件

Environmental condition on the Calibration

温度: 22℃

Temperature

湿度: 60%RH

Humidity

其他: /

Others

地点: 本所实验室 (301)

Place

3008727

本证书未加盖本所业务专用章无效, 部分或全部复制本证书未重新加盖本所业务专用章无效。  
This certificate shall not be reproduced (except in full) without the written approval of the institute

方计量测试检  
证书骑缝



# 武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 电字第31890196号

Certificate No.

校准结果/说明:

Results of Calibration and additional explanation

一、外观及工作正常性检查:  
正常。

二、高压试验: (AC)

示值(kV)	实测值(kV)
10.0	10.08
15.0	15.04
20.0	19.91
25.0	24.78
30.0	29.70

测量结果的不确定度:  $U_{rel}=1.1\%$   $k=2$

以下空白

以上结果, 仅对所校准样品有效。

The results are only responsible for the items calibrated.

建议下次复校时间间隔为12个月。

Due date of next calibration is 12 months.